

	OPERASYONEL AKIŞ EMRİ FORMU	Döküman No	BT-IDR-FR-007
		Döküman Tarihi	09.04.2012
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ'nin

SIRA NUMARASI : 009
TARİHİ : 07.05.2015
BAŞLANGIÇ SAATİ : 23:00
SÜRESİ : Arıza giderilinceye kadar

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ

GEREKÇESİ:

Tesisimizde Distributed Control System (DCS)'e bağlı Terminal Server'da meydana gelen arıza nedeniyle enjeksiyon yapılamamaktadır. Problemin en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. KUE 10.2-i gereği (*i. Depolama Tesisi'nde kapasiteyi etkileyen programlanmamış bakım ve onarım gerektirecek durumların oluşmasını,*) bu Operasyonel Akış Emri düzenlenmiştir. 07.05.2015 günü için günsonu tahmini gerçekleşme miktarı yaklaşık olarak 8.000.000 STDm³ olacaktır (onaylanan program toplamı 15.000.000 STDm³).

HİZMET ALANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

07.05.2015 tarihi için onaylanmış programların revize edilmesi.