

	OPERASYONEL AKIŞ EMRİ FORMU	Döküman No	BT-IDR-FR-007
		Döküman Tarihi	09.04.2012
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ'nin

SIRA NUMARASI : 007
TARİHİ : 21.03.2015
BAŞLANGIÇ SAATİ : 17:00
SÜRESİ : Arıza giderilinceye kadar

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ

GEREKÇESİ:

Tesisimizde geri üretim sırasında kullanılan Taurus 60 kompresörünün arızalanması nedeniyle Değirmenköy sahasından yapılan üretim miktarında düşüş yaşanmaktadır. Problemin giderilmesi için üretici firma ile görüşülerek en kısa zamanda giderilmeye çalışılacaktır. KUE 10.2-i gereği (*i. Depolama Tesisi'nde kapasiteyi etkileyen programlanmamış bakım ve onarım gerektirecek durumların oluşmasını,*) bu Operasyonel Akış Emri düzenlenmiştir. 21.03.2015 günü için günsonu tahimini gerçekleştirme miktarı yaklaşık olarak 13.000.000 STDm³ olacaktır (Onaylanan program toplam 14.499.332 STDm³). Ayrıca 22.03.2015 ve 23.03.2015 günü için tesis geri üretim kapasitesi 12.000.000 STDm³ olarak revize edilmiştir. Bakım çalışmasının daha erken tamamlanması durumunda kapasiteler ile ilgili ayrıca bildirim yapılacaktır.

HİZMET ALANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

22.03.2015 ve 23.03.2015 tarihi için onaylanmış programların revize edilmesi.