

	OPERASYONEL AKIŞ EMRİ FORMU	Döküman No	BT-IDR-FR-007
		Döküman Tarihi	09.04.2012
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ'nin

SIRA NUMARASI : 012
TARİHİ : 28.05.2016
BAŞLANGIÇ SAATİ : 08:00
SÜRESİ : Arıza giderilinceye kadar

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ

GEREKÇESİ:

Tesisimizde enjeksiyon sırasında kullanılan gaz kompresörlerinden Mars-C kompresörünün çalıştırılması sırasında ateşleme problemi meydana geldiğinden bu kompresörle enjeksiyon yapılamamaktadır. Problemin en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. KUE 10.2-i gereği (*i. Depolama Tesisi'nde kapasiteyi etkileyen programlanmamış bakım ve onarım gerektirecek durumların oluşmasını,*) bu Operasyonel Akış Emri düzenlenmiştir. Problemin giderilememesi durumunda 28.05.2016 günü için günsonu tahmini gerçekleşme miktarı yaklaşık olarak 11.000.000 STDm³ olacaktır (Onaylanan program toplam 16.232.104 STDm³).

HİZMET ALANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

28.05.2016 tarihi için onaylanmış programların revize edilmesi.