

	OPERASYONEL AKIŞ EMRİ FORMU	Döküman No	BT-IDR-FR-007
		Döküman Tarihi	09.04.2012
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ'nin

SIRA NUMARASI : 011
TARİHİ : 04.08.2015
BAŞLANGIÇ SAATİ : 13:00
SÜRESİ : Arıza giderilinceye kadar

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ

GEREKÇESİ:

Tesisimizde enjeksiyon sırasında kullanılan gaz kompresörlerinden Mars-C kompresörünün gaz çıkış kısmında meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle bu kompresörle enjeksiyon yapılamamaktadır. Bu nedenle günlük enjeksiyon kapasitesi daha düşük olan Taurus kompresörü devreye alınmıştır. Problemin en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. KUE 10.2-i gereği (*i. Depolama Tesisi'nde kapasiteyi etkileyen programlanmamış bakım ve onarım gerektirecek durumların oluşmasını,*) bu Operasyonel Akış Emri düzenlenmiştir. 04.08.2015 günü için günsonu tahimini gerçekleşme miktarı yaklaşık olarak 12.000.000 STDm³ olacaktır (Onaylanan program toplam 15.111.048 STDm³).

HİZMET ALANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

04.08.2015 tarihi için onaylanmış programların revize edilmesi.