

	OPERASYONEL AKIŞ EMRİ FORMU	Döküman No	BT-IDR-FR-007
		Döküman Tarihi	09.04.2012
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ'nin

SIRA NUMARASI : 010
TARİHİ : 08.05.2015
BAŞLANGIÇ SAATİ : 08:00
SÜRESİ : Arızalar giderilinceye kadar

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ

GEREKÇESİ:

Aşırı yağış ve yıldırım düşmesi sonucunda tesisimizde meydana gelen

- Compressor Control Corporation (CCC) sisteminde haberleşme problemi
- Mars-A ve Mars-C türbin-kompresör paketinde 120V DC akü şarj redresör ünitesi arızası
- Yangın ve gaz algılama paneli problemi
- CCTV sistemi arızası
- Kontrol odasındaki 2 numaralı kontrol istasyonu problemi
- Ana telsiz sistemi arızası

nedeniyle enjeksiyon yapılamamaktadır. Arıza ve problemlerin en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. KUE 10.2-i gereği (*i. Depolama Tesisi'nde kapasiteyi etkileyen programlanmamış bakım ve onarım gerektirecek durumların oluşmasını*) bu Operasyonel Akış Emri düzenlenmiştir. 08.05.2015 günü için gün sonu gerçekleşme miktarı arızaların giderilmesine bağlı olduğundan herhangi bir öngörü yapılamamaktadır.

HİZMET ALANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

08.05.2015 tarihi için onaylanmış programların revize edilmesi.