

 BOTAŞ	OPERASYONEL AKIŞ EMRİ FORMU	Döküman No	
		Döküman Tarihi	
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ'nin

SIRA NUMARASI : 013
TARİHİ : 10.09.2017
BAŞLANGIÇ SAATİ : 08:00
SÜRESİ : Arıza giderilinceye kadar

OPERASYONEL AKIŞ EMRİ

GEREKÇESİ:

Tesisimizde enjeksiyon sırasında kullanılan gaz kompresörlerinden Taurus kompresörünün çalıştırılması sırasında vibrasyon problemi meydana geldiğinden bu kompresörle enjeksiyon yapılamamaktadır. Problemin en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. KUE 10.2-i gereği (*i. Depolama Tesisi'nde kapasiteyi etkileyen programlanmamış bakım ve onarım gerektirecek durumların oluşmasını,*) bu Operasyonel Akış Emri düzenlenmiştir. Problemin giderilememesi durumunda 10-11.09.2017 günü için gün sonu tahmini gerçekleşme miktarı yaklaşık olarak 7.500.000 STDm³ olacaktır (Onaylanan program toplam 9.784.113 STDm³).

HİZMET ALANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:

10-11.09.2017 tarihi için onaylanmış programların revize edilmesi.